

Apparecchio

Codice 800PRPFWS511
 Nome PROJECT.165 WS SOSP FLUO 20W

Rilievo

Codice LAB.FOR.134/18FTFL
 Nome Nemo_PROJECT.165WS.SOSP.FL20W

Flusso Apparecchio	550.03 lm	Potenza Apparecchio	20.00 W	Efficacia	27.50 lm/W	Rendimento	41.67%
Flusso Lampade	1320.00 lm	Valore Massimo	154.24 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG Doppia Simmetria	

UGR
 S = 0.250

Reflectancies										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise					ViewedEndwise				
x=2H y=2H	20.5	21.7	20.8	22.0	22.3	20.5	21.8	20.9	22.1	22.3
x=2H y=3H	21.8	23.0	22.1	23.2	23.6	21.9	23.1	22.2	23.3	23.6
x=2H y=4H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.5	23.6	22.8	23.9	24.1
x=2H y=6H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.6	22.9	23.9	23.3	24.2	24.6
x=2H y=8H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.7	23.1	24.1	23.5	24.4	24.7
x=2H y=12H	23.1	24.1	23.5	24.4	24.9	23.3	24.2	23.7	24.6	24.9
x=4H y=2H	21.1	22.2	21.5	22.5	22.9	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9
x=4H y=3H	22.7	23.6	23.1	24.0	24.4	22.8	23.7	23.2	24.0	24.4
x=4H y=4H	23.4	24.2	23.7	24.5	25.0	23.5	24.3	23.8	24.6	25.0
x=4H y=6H	23.9	24.6	24.3	25.0	25.6	24.0	24.8	24.5	25.1	25.6
x=4H y=8H	24.1	24.8	24.6	25.2	25.7	24.3	24.9	24.7	25.3	25.7
x=4H y=12H	24.4	25.0	24.8	25.4	26.0	24.5	25.1	24.9	25.5	26.0
x=8H y=4H	23.6	24.3	24.1	24.7	25.2	23.7	24.4	24.2	24.8	25.2
x=8H y=6H	24.3	24.9	24.8	25.3	25.9	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9
x=8H y=8H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2
x=8H y=12H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.5	25.2	25.5	25.6	26.0	26.5
x=12H y=4H	23.7	24.3	24.1	24.7	25.2	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2
x=12H y=6H	24.4	24.9	24.9	25.3	26.0	24.5	25.0	25.0	25.4	26.0
x=12H y=8H	24.8	25.2	25.3	25.7	26.3	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3